28,41

złącze ZKPP z układem pomiarowym pół-pośrednim
warunki: 36986/2016/OD5/ZR4

Kg-13,5/25
3xPOLIM-D 18N
RN-p III-24/4
Us 22

ZKPP
RG
Obw O/1
RG
Obw O/2
OS
SP
Wylot Ø1200mm
Obw O/1
SZS-P1
Przepompownia NR–1
Przepompownia nadmiaru wody w zbiorniku
Studnia żelbet. ø 3,0m

3x NA2XS(F)2Y
1x150/25mm2 12/20kV

0,82

0,7

60,00

58,00

SZS-P1

58,20

58,30

ist. zb.
ws

sonda hydrostatyczna. Pomiar poziomu wody w zbiorniku.

3x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 12/20kV długość 125 m, długość wykopu 95 m.

2269
Ist. słup przelotowy do demontażu

SZS-P2
58,50

Obw O/2
SZS-P2

R<3,6Ω

Przepompownia NR–2
Przepompownia do zbiornika retencyjnego
Studnia żelbet. ø4,50m

Kg-13,5/25
3xPOLIM-D 18N
RN-p III-24/4
Us 22

29,43

0,7

61,00

58,50

2168
2268
2269
2289
2802/2

Bolesława Leśmiana

100850

Trasa kabli zasilających nN 0,4 kV oraz sterowniczych

Proj. latarnia oświetleniowa LS5
- fundament BLSO-80
- wysięgnik 1 m
- oprawa CiviTEQ 50 W
- złącze słupowe IZK/1

Rura osłonwa DVK 110. Pod terenami utwardzonymi SRS 110

Uziom otokowy pompowni bednarka pomiedziowaną 30x4mm na głębokości 0,5 m rezystancja uziemienia R<5 Ohm. W przypadku nie uzyskania wyamaganej rezystancji uziemienia wykonać uziom pionowy Gallmar

uziom pionowy Gallmar

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany i uzupełniany bez zgody BPWMiIŚ "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu.

BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138, 60–577 Poznań

Przedsięwzięcie: Budowa szczelnego zbiornika retencyjnego dla odprowadzenia wód opadawych z osiedla Nowe Krosno w Mosinie

Miejscowość: Mosina
Gmina: Mosina
Powiat: poznański
Województwo: wielkopolskie

Nazwa załącznika: Instalacje elektryczne zewnętrzne

Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
Projektował: mgr inż. Tomasz Malecha	elektryczna	WKP/0287/PWOE/06	
Opracował: mgr inż. Tomasz Michalski			
Stadium dokumentacji: Projekt PBW	Skala: 1:500	Data: styczeń 2017 r.	

E1