

Poznań, 18/01/2012

Gmina Mosina
Pl.20 Października 1
62-050 Mosina

Dotyczy: warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i podłączenia do sieci wodociągowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr geod. 3078/7, 3078/8, 3078/9 i 3078/1 przy ulicy Bukowej w Mosinie

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.01.2012r. w sprawie budowy sieci wodociągowej i podłączenia do sieci wodociągowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr geod. 3078/7, 3078/8, 3078/9 i 3078/1 przy ulicy Bukowej w Mosinie oraz w nawiązaniu do pisma Gminy Mosina znak IK.70212.1.2012.PN z dnia 03.01.2012r. wydajemy warunki techniczne, co następuje.

W ulicy Jarzynowej jest zlokalizowana sieć wodociągowa o średnicy 160mm z rur PVC, w ulicy Strzałowej jest zlokalizowana sieć wodociągowa o średnicy 110mm z rur PVC.

Zaopatrzenie w wodę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr geod. 3078/7, 3078/8, 3078/9 i 3078/1 przy ulicy Bukowej w Mosinie będzie możliwe po wybudowaniu w ulicy Bukowej odcinka sieci wodociągowej o średnicy 125mm z rur PE i długości około 300mb.

Przyłącze wodociągowe należy wykonać w technologii PE. Na instalacji wewnętrznej za zestawem wodomierzowym należy przewidzieć zamontowanie zaworu zwrotnego antyskażeniowego z możliwością poboru próbek wody do badania jej jakości.

Projektowany odcinek sieci wodociągowej należy połączyć z istniejącą siecią wodociągową w ulicy Jarzynowej oraz w ulicy Strzałowej. Odcinek sieci wodociągowej należy projektować w taki sposób, aby jego przykrycie nie było mniejsze niż 1,7 m.

Sieć wodociągowa winna być lokalizowana w wydzielonych geodezyjnie drogach publicznych. W innym przypadku wymagane będzie ustanowienie aktu notarialnego z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej prawa nieodpłatnego użytkowania działki, na której zlokalizowane będzie uzbrojenie, na rzecz Aquanet S.A. w zakresie lokalizacji i dostępu w celu eksploatacji projektowanego uzbrojenia.

Budowa powyższego uzbrojenia nie jest ujęta w planie inwestycyjnym Aquanet S.A. na najbliższe lata.

Sieć wodociągowa oraz przyłącza wodociągowe winny spełniać wymagania zawarte w opracowaniach pt. „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne, - wydanie Aquanet S.A. 2007 rok” i „Standardy materiałowe obiektów i urządzeń wodociągowych stosowanych na sieciach wodociągowych w obszarze działania Aquanet S.A.”.

Trasę projektowanego uzbrojenia naniesioną na **aktualną mapę zasadniczą do celów projektowych** należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu, a projekt techniczny w Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Do projektu należy dołączyć mapę stanu prawnego w zakresie projektowanego uzbrojenia oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonawcą uzbrojenia (sieci oraz przyłączy) może być wyłącznie zakład instalacyjny, który na powyższe otrzyma zgodę Aquanet S.A.

Wykonanie przyłącza do planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinne będzie możliwe po wykonaniu, odbiorze końcowym i dopuszczeniu do eksploatacji projektowanej sieci ulicznej.

Ponadto informujemy, że:

- płukanie sieci wodociągowej może się odbywać wyłącznie przy użyciu urządzenia pomiarowego pobranego w Wydziale Eksploatacji Sieci Wodociągowej Aquanet S.A., 61-711 Poznań ul. Przepadek 2;
- termin płukania sieci należy zgłosić pisemnie w Aquanet S.A. z 7 – dniowym wyprzedzeniem (adres j.w.);
- termin montażu i demontażu urządzenia pomiarowego należy zgłosić pisemnie i uzgodnić w Aquanet S.A. (adres j.w.)

Warunkiem rozpoczęcia poboru wody jest wykonanie uzbrojenia (sieci i przyłączy) zgodnie z uzgodnionym projektem oraz podpisanie umowy ze Spółką na dostarczanie wody.

Powyższe warunki techniczne ważne są dwa lata.

Załącznik: mapa zasadnicza nieaktualizowana
faktura za wydane warunki techniczne

AQUANET
BIURO TECHNICZNE
Emilia Skupio
Emilia Skupio
Główny Specjalista ds. Warunków Technicznych