

OPINIA 1897/2010
uzgodnienia dokumentacji projektowejPodstawa prawna wydania opinii:

art. 27 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2005 r. nr 240 poz. 2027) oraz § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Z 2001 r. nr 38 poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia : **Sieć kanalizacji deszczowej.**

Dla : **P.U.H. „TRANS-BAU-PROJEKT” Maciej Fajfer**
Pl. 20-go października 9
62-050 Mosina

Na zlecenie z dnia : **13.05.2010 r.** Znak :

Data wpływu zlecenia do zespołu : **17.05.2010 r.**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację n/w obiektu.

Obręb: Mosina ul. Gałczyńskiego, Marcinkowskiego, Brzechwy, Wiosny Ludów,
Sowińskiego

Dz. 2092/1, 2864/1, 2108, 2863/2, 2828, 2040/2, 2111/3, 2862, 2861/1, 2112/4, 2040/1, 2863/1,
2087/20, 2087/21, 2113/2, 2785, 2114/2, 2769/17, 2781/1, 2781/2, 2769/7, 2783/1, 2783/2, 2115/2,
2780/1, 2780/6, 2779/2, 2779/1, 2763, 2764, 2765, 2766, 2778/3, 2778/12, 2767, 2781/8, 2773/1,
2772/3, 2771/9, 2770/11, 2768/3, 2087/23, 2088/34, 2089/27, 2089/10, 2089/5, 2091/37, 2089/1,
2091/1, 2090/1, 1097, 1217/2, 1215/2, 1211/2, 1209/2, 1210/3, 1212/1, 1178, 1157, 1233
miasto: Mosina powiat poznański woj. wielkopolskie

Uwagi i zalecenia:**OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH „GAZ-SYSTEM” O/POZNAŃ:**

Bez uwag.

WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o. o.**ODDZIAŁ ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU POZNAŃ:**

Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów.

W pobliżu sieci gazowej wykopy wykonywać ręcznie.

Na czas wykonywania robót przy wykopach większych niż 0,6 m sieć gazową zabezpieczyć przed obsunięciem.

Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-91/M-34501.

Zachować odległości normatywne od istniejącej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30.07.2001 r. (Dz.U. nr 97 poz. 1055).

Studnie kanalizacji zasuwy + wpusty należy zlokalizować w odległości min. 0.5 m od sieci gazowej.

W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca musi zgłosić się w WSG RDG Poznań Południe ul. Głogowska 429 p. T. Lulka.

NETIA S.A.:

Bez uwag.

INEA S.A.:

Nie dotyczy.

TP S.A.:

Zachować normatywne odległości w pionie i w poziomie, w miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie, odkryte urządzenia teletechniczne zabezpieczyć i pozostawić w ziemi po zakończeniu robót.

O terminie rozpoczęcia prac powiadomić Z.T. Poznań Miasto Os. Przyjaźni 116.

ENEA OPERATOR Sp. z o. o. :

Wpis w sprawie urządzeń energetycznych należy uzyskać w Rejonie Energetycznym Września.

REGIONALNY WĘZEL ŁĄCZNOŚCI:

Bez uwag.

AQUANET:

W ulicy Sowińskiego po stronie kanału sanitarnego zastosować wpusty krawężnikowe.

Projekt drogowy zaopiniować w AQUANET S.A.

Na skrzyżowaniach z przewodami wodociagowymi i kanalizacyjnymi roboty wykonywać ręcznie, zachowując minimalną odległość pionową 0,3 m.

ZDP:

Ulica Sowiniecka – droga powiatowa na podstawie porozumień uzgodnić w U.M. Mosina.

POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO – SIECIOWE:

Nie dotyczy.

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU:

UWAGI I ZALECENIA:

Uzgadnia się arkusze nr 1-4. Na rysunku nr 2 dokreślono projektowany kabel eSN ZUDP 9/09, projektowane przyłącze eNN ZUDP 5546/07 i projektowane przyłącze gazu ZUDP 3337/05. Dołączono kopie mapy zasadniczej ze względu na nieczytelność istniejących kabli eWN na projekcie.

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowiązany, po uzyskaniu pozwolenia na budowę do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowiązuje się wykonawcę prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1).

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktów, osoby odpowiedzialne za ochronę i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych podlegają karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z późniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

4. Stosownie do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii chyba, że straci ważność gdy zostanie zmieniona lub uchylona decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę. (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

5. Należy uwzględniać uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.

6. Integralną częścią opinii ZUDP jest mapa z naniesioną projektowaną inwestycją wraz z pieczęcią uzgodnienia.

7. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.


8. W wypadku kolizji z drzewami zgodę na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać w Urzędzie Miasta Mosina.

Przedłożony projekt został przez komisję Zespołu uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji Zespołu dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Kopię opinii wraz z załącznikiem mapowym należy udostępnić wykonawcy terenowemu.

Z upoważnienia Starosty Poznańskiego


Katarzyna Kisiel
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
PODGIK w Poznaniu

(podpis przewodniczącego zespołu z imienną pieczęcią
z upoważnienia starosty)