

Września, dnia 17-05-2017  
ZR/ PEO17P 111772 /2017

**Pracownia Projektowa  
Eliza Jankowska  
ul. Piaskowa 29  
62-053 Drużyna**

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej przebudowy ulic Śliwkowej, Obrzańskiej i Agrestowej w m. Mosina polegające na budowie chodnika

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące uzgodnienia projektowanej przebudowy ulic Śliwkowej, Obrzańskiej i Agrestowej w m. Mosina polegające na budowie chodnika Enea Operator Rejon Dystrybucji Września uzgadnia plany z następującymi uwagami:

- 1. Zachować szczególną ostrożność przy pracy sprzętem mechanicznym w pobliżu istniejących linii energetycznych kablowych i napowietrznych, przestrzegając przepisów bhp.**
- 2. Istniejące kable energetyczne krzyżujące projektowane ulice w razie potrzeby zabezpieczyć rurami ochronnymi dwu-dzielnymi typu A 110 PS – kable 0,4 kV lub A 160 PS – kable SN 15 kV.**
- 3. Zachować odpowiednią odległość przewodów istniejącej linii energetycznej napowietrznej nad nawierzchnią drogi i chodnika zgodną z normą PN-76/ E-05100.**

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.  
REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Kierownik  
*Przemysław Janiak*

Sprawę prowadzi:  
Przemysław Janiak tel.: 61 884 70 39