



*Do wszystkich Wykonawców nr post.: BZP.271.3.2018*

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.271.3.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej (prawa strona) wraz z odwodnieniem zjazdów w m. Krosinko”.**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA SIWZ**

Zamawiający Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniu 09.02.2018 r., wpłynęły zapytania do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający działając na podst. art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

*W przedmiarze wskazano 2 włączenia do studni, gdzie na Planie zagospodarowania terenu znajdują się 3 włączenia (km 0+0102,5; km0+0156,5; km 0+0214). Proszę o wskazanie prawidłowej ilości włączeń.*

**Odpowiedź na pyt. nr 1:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ – zgodnie z art. 38 ust.4 w/w ustawy; w taki sposób, iż prostuje omyłkę w treści SIWZ dotyczącą **Przedmiaru robót Dz.3.1 kanalizacja deszczowa**, w poz. 27 wskazano niewłaściwą ilość wpięć projektowanego kanału PCV dn.200 mm do istniejącej studni:

Poz.27 jest:

-2 kmpl.

**Powinno być:**

- 4 kmpl. (3 kmpl. do studni rewizyjnej + 1 kmpl. do studni ściekowej)

**Pytanie nr 2:**

W przedmiarze uwzględniono zużycie 1:1 krawężnika z rozbiórki. Czy krawężnik który będzie rozbierany jest w odpowiednim stanie nadający się do ponownego wbudowania? Jeśli nie, proszę o podanie jaką ilość przyjąć jako uzupełnienie.

**Odpowiedź na pyt. nr 2:**

Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia ilości krawężnika przeznaczonego do wymiany.  
Istniejący krawężnik jest nowy.

**Dokonane zmiany należy uwzględnić przy wycenie oferty.**

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

BURMISTRZ  
*Jerzy Rys*  
mgr inż. Jerzy Rys

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. [www.mosina.pl](http://www.mosina.pl)
3. BZP-a/a

**Sprawę prowadzi:** Agnieszka Kasprzyk, Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.