

UWAGA:

1. Studnie rewizyjne dla kanałów deszczowych wykonać z kręgów żelbetowych Ø1000mm, Ø1200mm, Ø1500mm z betonu kl C35/45; W8, zakończyć włazami wentylowanymi typu ciężkiego D400 z pokrywą wypełnioną betonem
2. Kanały wykonać z rur kielichowych, z PP o sztywności obwodowej min 10kN/m łączonych na uszczelki gumowe . Przejścia rur przez przegrody betonowe wykona ć jako przejścia szczelne (tuleje).
3 Gdyby położenie znacznie odbiegało od założonego, wywołując kolizje, należy skontaktować się z projektantem.
4. Rzędne góry studni dostosować do terenu.
5. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznych rzędnych istniejącego uzbrojenia wykopy te wykonać ręcznie oraz z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wszystkie wymiary w naturze
6. Stosować włazy uliczne kołnierzowe z ruszтem żeliwnym o wymiarach 590x390x70mm, mocowanym w korpusie zawiasowo, klasy D400, osadzonych na betonowych, prefabrykowanych studzienkach ulicznych z betonu klasy C 35/45 i współczynniku wodoszczelności W 10, średnicy wewnętrznej 0,45m z osadnikiem głębokości 0,95m.
7. W przypadku pojawienia się wody gruntowej w wykopie, odwodnienie wykona ć za pomocą drenażu poziomego, jednostronnego wykonanego z s ączków PVC o średnicach 100mm, ułożonych w podsypce żwirowej o grubości 20cm, przy czym sama obsypka powinna się składać z 2 warstw, po 10cm każda, z uziarnieniem zwiększającym się w kierunku od gruntu do r urki drenarskiej. Dreny należy doprowadzić do studzienek zbiorczych rozmieszczonych w dnie wykopu, lecz poza jego obrysem, co 50m. Studzienki wykonać z kręgów betonowych Ť 600mm i zagłębić na głębokość 1,0m poniżej dna wykopu. Odpompowanie wody ze stud zienek do najbliższej, czynnej studni na kanale deszczowym.

Inwestor	Gmina Mosina adres: 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1		
Jednostka Projektująca	PRACOWNIA PROJEKTOWA "DROGOWIEC" - Piotr Strzyżewski adres: 61-007 Poznań, ul. Główna 52/3 e-mail: p_strzyzewski@o2.pl tel/fax (061) 887-90-47 kom. 507-037-178		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
Temat	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Poznańska i Leśna w m. Daszewice wraz z odtworzeniem nawierzchni		
Obiekt	KANALIZACJA DESZCZOWA		
Rysunek	Profil kanału deszczowego odc. D26 do D69	Skala 1:100/25	
	Imię i nazwisko	nr uprawnień projektowych	Podpis
Projektant (branża drogowa)	mgr inż. Piotr Strzyżewski	WKP/0097/POOD/04	
Projektant (branża wod-kan)	mgr inż. Marzena Strzyżewska	WKP/0357/POOS/09	KD-3C
EGZ. NR	data: GRUDZIEŃ 2014	nr umowy: IK.218.2013.MP	RYS. NR