

Przygotowanie ościeży

- 1) Przed osadzeniem stolarki należy zdemontować żaluzje zewnętrzne, sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni węgarów do których ma przylegać ościeżnica.
- 2) Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych oraz wymiary okien podanych w projekcie technicznym.

Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki :

- 1) Stolarkę należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli .
- 2) Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny ościeża.

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli , a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. Zestawione stojaki ościeżnic należy łączyć za pomocą wkrętaków do drewna.

Wymiary zewnętrzne stolarki (cm)		Liczba punktów zamocowania	Rozmieszczenie punktów zamocowania	
Wysok ość	szerok ość		w nadprożu i progu	na stojaku
do 150	Do 150	4	nie mocuje się	każdy stojak w 2 punktach - w
	150-200	6	po 1 punkcie w nadprożu i progu w 1/2 szerokości okna	odległości około
	Powyżej 200	8	po 2 punkty w nadprożu i progu, rozmieszczone symetrycznie w odległościach od pionowej krawędzi ościeża, równej 1/3 szerokości okna	33cm od nadproża - w odległości około 35cm od progu
powyżej 150	Do 150	4	nie mocuje się	każdy stojak w 3 punktach
	150-200	8	po 1 punkcie w nadprożu i progu w 1/2 szerokości okna	- w odległości około 33cm od nadproża
	Powyżej 200	10	po 2 punkty w nadprożu i progu, rozmieszczone symetrycznie w odległościach od pionowej krawędzi ościeża, równej 1/3 wysokości	- w 1/2 wysokości - w odległości około 35cm od progu

Osadzanie i uszczelnianie stolarki w ościeżu:

- 1) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.