

S.03.00.00. ROBOTY DEKARSKIE

S.03.01.01 Ocieplenie stropodachu i pokrycie dachowe z papy i instalacja odgromowa

3.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych – pokrycia dachu papą i wymiana instalacji odgromowej

3.2. Zakres

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 3.1.

3.3. Zakres robót budowlanych ujętych w Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót dekarских i towarzyszących w szczególności:

3.4. Wykonanie pokryć dachowych

- I. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowej.
- II. Obróbki blacharskie ,
- III. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej
- IV. Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy cynk - tytan
- V. Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej płaskiej.

3.4.1. Ochrona odgromowa

- I. Demontaż istniejącej instalacji odgromowej,
- II. Montaż instalacji odgromowej,
- III. Wykonanie niezbędnych pomiarów + protokół z pomiarów,

Roboty związane z instalacją odgromową budynku należy traktować jako roboty towarzyszące odtworzeniowe występujące przy w/w robotach dekarских.

3.5 Materiały.

3.5.1. Wymagania ogólne

Do robót dekarских mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.

3.5.2. Papa termozgrzewalna

Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 200/3000 na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa grub. min. 5.2mm .

3.5.3. Lepik

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco - wymagania wg. PN-B-24620:1998

3.5.4. Środki gruntujące i zabezpieczające

Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg. PN-B-24625:1998 jako środek do przygotowania powierzchni dachu.

3.5.5. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg. dokumentacji gr. 0,6 mm

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze wg. dokumentacji grubość blachy 0,6 mm,