



ELEMENTY STUDZIENEK Ø1000

Właz żeliwny Ø600 z wypełnieniem
betonowym wg PN-EN 124:2000



STUDZIENKA Ø500 Z
WPUSTEM ŚCIEKOWYM



Studzienki rewizyjne zlokalizowane w pasie jezdni
montować w obudowie betonowej (kwadratowej 950x950mm)
wykonanej z betonu C35/45.

INWESTOR				
Gmina Mosina				
Pl. 20 Października 1				
62-050 Mosina				
TEMAT				
Budowa ulicy Stęszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko				
Projektant br. drogowej		WKP/0230/POOD/06		
mgr inż. Bartosz Brzozowski				
Projektant br. sanitarnej:		WKP/0145/PWOS/04		
mgr inż. Magdalena Lewandowska				
NAZWA RYSUNKU:				
Studnie kanalizacji deszczowej - schemat.				
FAZA:	DATA	BRANŻA	SKALA	NUMER RYS.
PROJEKT WYKONAWCY	05.2017	Sanitarna	-	3