

Września, dnia 18-04-2018
ZR/ PEO18P077405 /2018

**Pracownia Projektowa Eliza Jankowska
ul. Piaskowa 29
62-053 Drużyna**

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej budowy ulicy Jaworowej w m. Mosina

W odpowiedzi na Pani pismo dotyczące uzgodnienia projektowanej budowy ulicy Jaworowej w m. Mosina Enea Operator Rejon Dystrybucji Września uzgadnia plany z następującymi uwagami:

- 1. Zachować szczególną ostrożność przy pracy sprzętem mechanicznym w pobliżu istniejących linii energetycznych kablowych i napowietrznych, przestrzegając przepisy bhp.***
- 2. Istniejące kable energetyczne krzyżujące projektowane ulice w razie potrzeby zabezpieczyć rurami ochronnymi dwu-dzielnymi typu A 110 PS – kable 0,4 kV.***
- 3. Zachować odpowiednią odległość przewodów istniejącej linii energetycznej napowietrznej nad nawierzchnią chodników zgodną z normą PN-76/ E-05100.***

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik
Przemysław Janiak

Sprawę prowadzi:
Przemysław Janiak tel.: 61 884 70 39

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl