

Poznań, 2018-06-27

Numer pisma: DW/IBM/361/34348/2018

Numery spraw: IBM/80-9-1/647/2018

**Pracownia Projektowa Eliza
Jankowska
Piaskowa 29
62-053 Drużyna****Dotyczy: Zaopiniowania budowy ul. Kasztanowej, Długiej, Jaworowej w Mosinie.**

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu się z przedłożonymi mapami przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET SA - Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET SA (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac, włązy studzienek, skrzynki od zasuw odcinających w węzłach wodociągowych i na przyłączach należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci wodociągowej.
6. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie istniejącego uzbrojenia wod-kan nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5m (z PE 1,7m), dla kanalizacji - 1,2m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET SA przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.
7. Konieczna jest naprawa istniejącego uzbrojenia sieci wodociągowej - 2 hydranty w ul. Jaworowej oraz 1 hydrant w ul. Kasztanowej. Prosimy o podanie terminu budowy dróg celem skoordynowania prac.
8. Trasę projektowanego uzbrojenia należy uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej, działającej przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. Zwracamy uwagę, że należy zachować minimalną odległość 0,5 m wpustu od uzbrojenia wod-kan (odległość podana w świetle uzbrojenia).

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100 fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

AQUANET
BIURO ROZWOJU MAJĄTKU
Eliza Jankowska
Zwielina Borys
Starszy Specjalista ds. Uzgodniania
Dokumentacji Projektowej

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail: malgorzata.pietras@aquanet.pl

Załącznik:

plan zagospodarowania terenu ul. Kasztanowej
plan zagospodarowania terenu ul. Długiej
plan zagospodarowania terenu ul. Jaworowej
przekroje normalne

Otrzymują:

Gmina Mosina
Pl.20 Października 1
62-050 Mosina

ME