



Starosta Poznański

Pani Eliza Jankowska  
DROMOST PLUS Sp. z o.o.  
Żabno 2A  
63-112 Brodnica

Wasze pismo z dnia: 16.11.2016r.

Znak: ---

Nasz znak: WD.7121.145.2016.RC  
WD.KW-2950/16

Data: 28.11.2016r.

Na podstawie art.10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.), w związku ze złożonym w dniu 17.11.2016r. wnioskiem

Starosta

### OPINIUJE POZYTYWNIE

geometrię na potrzeby dokumentacji projektowej pn. „Budowa ulicy Kasprowicza, Kasztanowej, Długiej, Grabowej, Akacjowej, Jodłowej i Jaworowej, wraz z odwodnieniem w m. Mosina”; gm. Mosina sporządzony przez Panią Elizę Jankowską na zlecenie Burmistrza Gminy Mosina, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

#### z uwagami:

- 1) uwagi dla poszczególnych ulic:
  - a) ul. Grabowa – pobocza szerokości 0,75m należy wykonać jako gruntowe w myśl § 37 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124);
  - b) ul. Akacjowa:
    - pobocza szerokości 0,75m należy wykonać jako gruntowe j.w.;
    - ze względu na brak zastosowanych mijanek z uwagi na krótki odcinek ulicy o szerokości 3,5m, na przecięciu z ul. Leszczyńską zaleca się wykonać zabrukowaną, przejezdną powierzchnię za opornikiem na prawoskręcie z Akacjowej w Leszczyńską, co umożliwi przejazd w obu kierunkach w razie nagłego wjazdu pojazdu ze skrzyżowania;
    - na etapie projektu organizacji ruchu oprócz strefy zamieszkania zaleca się rozważenie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego;
  - c) ul. Jodłowa:
    - ze względu na niespełnienie wymagań § 15 ust. 5 powyższego rozporządzenia, niezbędne jest uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, co zostało zadeklarowane przez projektanta w niniejszym projekcie;
    - pobocza należy wykonać jako gruntowe;
    - na etapie projektu organizacji ruchu oprócz strefy zamieszkania zaleca się rozważenie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego.

Ponadto informuję, że projekt powinien spełniać warunki techniczne Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków technicznych, pozytywna opinia geometrii drogi w projekcie budowlanym **nie zwalnia z obowiązku uzyskania odstępstwa** od przepisów techniczno-budowlanych, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.).

#### Otrzymują:

1. adresat
2. WD a/a

#### Sprawy prowadzi:

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Christian Rogowski, Podinspektor, tel. 61 22 69 205

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań  
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

listem za zwrotnym dowodem doręczenia

Zup. STAROSTY

Maciej Andrasz  
Dyrektor Wydziału  
Dróg i Gospodarki Przestrzennej