



Mosina, dnia 28.02.2020 r.

Sprawa nr: BZP.271.2.2020

Do wszystkich wykonawców postępowania nr BZP.271.2.2020

Dot. przetargu nieograniczonego na *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach (obejmująca rozbudowę, przebudowę oraz termomodernizację) – etap I.*

1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Zamawiający – Gmina Mosina, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z pytaniami jakie wpłynęły od Wykonawców, udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

W opisie technicznym projektowany współczynnik przenikania ciepła okien jest nie większy niż 1,6 W/m²K, natomiast drzwi zewnętrznych - 2,3 W/m²K. Według aktualnych przepisów, wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości 1,1 W/m²K dla okien i 1,5 W/m²K dla drzwi. Prosimy o uaktualnienie projektowanych współczynników przenikania ciepła dla stolarki do aktualnych przepisów.

Odpowiedź:

Współczynniki przenikania ciepła dla zaprojektowanej stolarki okiennej i drzwiowej przyjęć zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. Nr 1065).

Pytanie 2:

W przedmiarze występują dwa daszki nad drzwiami. Prosimy o określenie specyfikacji i parametrów daszków.

Odpowiedź:



Przyjąć daszki proste ze szkła hartowanego o gr. 13mm \pm 1mm dodatkowo wzmocnione folią (dopuszcza się szkło klejone) mocowane do ściany za pomocą konstrukcji metalowej: wsporników ze stali nierdzewnej.



Pytanie 3:

W przedmiarze występują wycieraczki do obuwia. Prosimy o określenie ich specyfikacji.

Odpowiedź:

Przyjąć wycieraczki zewnętrzne stalowe ocynkowane do obuwia w formie kraty antypoślizgowej mocowane do ramy z kątownika wtopionego w posadzkę z zabezpieczeniem przed kradzieżą o wym. 1,20 x 0,80m

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy przygotowywaniu oferty

Otrzymują:

1. www.mosina.pl
2. BZP-a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Z up. Burmistrza
Marlena Zalesna-Tybk
Marlena Zalesna-Tybk
Sekretarz Gminy