





1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną z użyciem rur osłonowych.
5. Należy zastosować kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania.
6. Przewody stalowe po próbie szczelności powinny być zabezpieczone przed korozją.

	<p>Zasilenie/powrót instalacji c.o. system rur ze stali nierostowej 1.0308(E235) wg. PN-EN 10305-3 ocynkowanych galwanicznie od zewnątrz</p>				
<p>102 +20 °C Φ wym.: 343 W</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nr pom.</td> <td>Temperatura</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Strata ciepła</td> </tr> </table>	Nr pom.	Temperatura	Strata ciepła	
Nr pom.	Temperatura				
Strata ciepła					
	<p>Pion centralnego ogrzewania</p>				
	<p>Grzejniki nie podlegające wymianie</p>				



**UWAGA!**  
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,  
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSZECZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW A PO NADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEKOLWIEK FORMIE ZMIAN BĘDĄCYCH AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R., O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKEWNYCH" (DZ. U. NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)

Jednostka projektowa



ul. M.Dąbrowskiej 4  
Pl. 62-050 Mosina  
tel./fax: +48 61 813 29 67  
tel. kom.: +48 695 146 341  
e-mail: biuro@akpro.pl  
www.akpro.pl

INWESTYCJA	PROJEKT WYMIANY INSTALACJI CO, CWU I BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z KOTŁOWNIĄ DLA PRZEDSZKOLA W ROGALINKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ W ROGALINKU.
------------	--

INWESTOR	Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina

OBIEKT	<b>Budynek przedszkola/użytkowy</b> Jedn. ew. Mosina; obręb Rogalinek, dz. nr 514/8; 514/9
--------	---

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Agnieszka Kurowska WKP/0272/POOS/04	
OPRACOWAŁ:	inż. Mateusz Welenc	
OPRACOWAŁ:		

TREŚĆ RYS.	Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania
------------	--

DATA 07.2017			NUMER TEMATU	
BRANZA	STADIUM	SKALA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI
IS	PBW	1:100	IS03	00