



1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną z użyciem rur osłonowych.
5. Należy zastosować kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania.
6. Przewody stalowe po próbie szczelności powinny być zabezpieczone przed korozją.

_____	projektowana instalacja wewnętrzna gazu - rura stalowa spawana
_____	projektowana instalacja wewnętrzna gazu - rura PE100 SDR11

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGÓL NOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH



DATA 07.2017			NUMER TEMATU	
BRANZA	STADIUM	SKALA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI
IS	PBW	1:100	IS02	00