

Mosina, dnia 16.02.2021 r.

RI.0003.5.2021.MWi

**Data wpływu: 18.02.2021 r.**

**Nr sprawy: BR.0003.455.2021**

**Pani  
Małgorzata Kapturek  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie**

W nawiązaniu do wniosku z zapytaniem radnego - pana Dominika Michalaka (BR.0003.455.2021 z dnia 05.02.2021 r.) w sprawie kanalizacji sanitarnej na ulicy Krótkiej w Mosinie, Gmina Mosina przedstawia poniżej faktografię działań mających na celu oddanie przedmiotowej sieci do użytkowania spółce Aqanet:

1. Na podstawie Umowy nr IK.BZP.293.2016.MR/272.24.2016 z dnia 26.07.2016r. wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie z rur kamionkowych o śr. 200 mm dł. 507,32mb, z rur PE o śr. 200 i dł. 61,71 mb.
2. Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami Aqanet S.A. w Poznaniu przedmiotowa sieć kanalizacyjna nie została do dnia dzisiejszego oddana do użytkowania Aqanet S.A. w Poznaniu.
3. Gmina Mosina na podstawie umowy nr IK.7013.10.9.2019.MWi z dnia 18.12.2019r. zleciła wykonanie inspekcji kamerowania sieci kanalizacyjnej w ul. Krótkiej, Cegielnianej, Fiedlera w Mosinie, celem dokonania weryfikacji stanu technicznego przedmiotowej sieci. Przeprowadzona inspekcja CCTV wykazała usterki na kolektorze sanitarnym, w związku z powyższym Gmina Mosina wielokrotnie wzywała Wykonawcę, aby w ramach udzielonej w dniu 22.07.2016r. gwarancji należytego wykonania kontraktu dokonał naprawy stwierdzonych wad i usterek na sieci.
4. Łącznie do dnia dzisiejszego Gmina Mosina wystosowała do Wykonawcy 12 wezwań do usunięcia wad i usterek stwierdzonych na sieci w ul. Krótkiej, Cegielnianej, Fiedlera w Mosinie, w tym przeprowadzenie pełnej procedury odbiorowej przy udziale przedstawiciela Aqanet S.A. w Poznaniu oraz oddanie sieci do użytkowania Spółce Aqanet.
5. W odpowiedzi na skutecznie doręczone wezwania, Wykonawca sukcesywnie dokonywał napraw wad i usterek stwierdzonych na sieci. Przeprowadzone w dniu 05.05.2020 r. przy udziale przedstawiciela Aqanet S.A. odkopy próbne na studniach celem weryfikacji materiału studni, rur oraz zastosowania obsypki wokoło rury wykazały brak płyt żelbetowych pod studniami.
6. W związku z niezastosowaniem płyt podstudziennych na kolektorze sanitarnym w ul. Krótkiej w Mosinie, Inwestor pismem nr IK.7013.10.9.2019.MWi z dnia 22.06.2020 r. wezwał Wykonawcę do posadowienia wypoziomowanych płyt żelbetowych pod studniami.
7. Wizja w terenie dniu 09.07.2020r z udziałem Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora, wykazała iż Wykonawca przystąpił do prac związanych z posadowieniem podkładów podstudziennych. Poinformowano Wykonawcę, aby po każdym wykopie i zamontowaniu płyt żelbetowych przywrócić teren do stanu pierwotnego.
8. Po ukończeniu napraw została przeprowadzona próba szczelności przy udziale przedstawiciela Aqanet S.A. w Poznaniu. Na wszystkich odcinkach próba szczelności wypadła pozytywnie bez ubytku wody.
9. W dniu 16.09.2020r. przy udziale przedstawiciela Aqanet S.A., Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora odbył się odbiór techniczny przedmiotowej sieci. Podczas odbioru

- stwierdzono posadowienie podkładów żelbetowych na wszystkich 18 studniach na kolektorze sanitarnym. Posadowienie włązów właściwe. Wyprawki na studniach - brak uwag.
10. Zdaniem Aqanet S.A. w Poznaniu do przeprowadzenia odbioru końcowego sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, Cegielnianej i Fiedlera w Mosinie oraz oddania sieci do użytkowania brakuje pozytywnej opinii z inspekcji CCTV dla wybudowanej sieci.
  11. Odnosząc się do stanowiska spółki Aqanet Inwestor pismem nr IK.7013.10.9.2019.MWi z dnia 08.09.2020r. wezwał Wykonawcę do przeprowadzenia kamerowania po robotach naprawczych i uzyskania pozytywnej opinii technicznej z inspekcji CCTV dla całego zakresu wybudowanej sieci.
  12. W odpowiedzi na wezwanie Inwestora Wykonawca w dniu 15.09.2020 r. przekazał do Urzędu Miejskiego w Mosinie film z inspekcji kamerowania sieci kanalizacyjnej w ul. Krótkiej w Mosinie, obejmujący odcinek od S6 do S14. Gmina Mosina w dniu 15.09.2020 r. przekazała otrzymaną inspekcję CCTV do Aqanet S.A. celem wydania opinii o stanie technicznym dla przedmiotowego zakresu sieci. Na podstawie załączonego filmu, Aqanet S.A. w Poznaniu wskazał w opinii z dnia 22.09.br., iż na odcinku S6-S7- S8 występują wady i usterki.
  13. Mając na względzie powyższe, Gmina Mosina pismem nr IK.7013.10.9.2019.MWi z dnia 16.11.2020r., wezwała Wykonawcę do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w opinii wydanej przez Aqanet S.A. z dnia 22.09.2020 r. Wykonawca usunął wady i usterki występujące na odcinku S6-S7-S8 oraz ponownie przekazał film z kamerowania po przeprowadzeniu prac naprawczych. W dniu 10.12. 2020 r. Aqanet S.A. wydał pozytywną opinię o stanie technicznym sieci dla ww. odcinków.
  14. W celu ukończenia procedury związanej z przekazaniem sieci w użytkowanie Aqanet S.A. w Poznaniu niezbędna jest zdaniem Aqanet S.A opinia o stanie technicznym w zakresie całego zakresu wybudowanej sieci.
  15. Mając na względzie powyższe, Gmina Mosina pismem nr IK.7013.10.9.2019.MWi z dnia 29.12.2020 r. wezwała Wykonawcę do przekazania inspekcji kamerowania CCTV w zakresie brakujących odcinków sieci tj. S1-S2- S3-S4-S5-S6-S18-S17, S15-S16. oraz uzyskania dla wskazanego zakresu pozytywnej opinii o stanie technicznym.
  16. W dniu 15.02.2021r. Wykonawca poinformował Inwestora, iż na chwilę obecną z uwagi na warunki atmosferyczne nie jest w stanie przeprowadzić inspekcji CCTV w zakresie brakujących odcinków sieci. Wykonawca zadeklarował, iż przystąpi do powyższego niezwłocznie gdy warunki atmosferyczne będą pozwalały na skamerowanie sieci.

W zakresie informacji dotyczącej dodatkowych kosztów poniesionych w związku z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Krótkiej w Mosinie, Gmina Mosina informuje, iż na podstawie umowy nr IK.7013.10.9.2019.MWi z dnia 18.12.2019 r. zleciła wykonanie inspekcji kamerowania sieci kanalizacyjnej w ul. Krótkiej, Cegielnianej, Fiedlera w Mosinie, celem dokonania weryfikacji stanu technicznego przedmiotowej sieci. Kwota wynikająca z umowy - 9.000,00 zł brutto.

Z poważaniem

**Z up. Burmistrza**  
**(-) Adam Ejchorst**  
**Zastępca Burmistrza**

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Sekretarz Gminy Mosina,
3. Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 535