



Mosina, 17 sierpnia 2021 r.

RI.0003.44.2021.MWi

Data wpływu: 18.08.2021 r.

Nr sprawy: BR.0004.106.2021

Pani

Małgorzata Kaptur

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

W nawiązaniu do zapytania radnego – p. Dominika Michalaka zgłoszonego podczas posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX z dnia 12.08.2021r.

w sprawie usterek występujących na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie, Gmina Mosina uprzejmie informuje, iż Aquanet S.A. w Poznaniu po otrzymaniu od gminy całości dokumentacji technicznej w przedmiotowej sprawie wskazał, iż na niewielkim odcinku sieci w ul. Krótkiej w Mosinie występują usterki, które nie spełniają wymogów technicznych Spółki. Aquanet S.A. w Poznaniu wskazał na następujące uchybienia:

1. brak liniowości – zdaniem Gminy Mosina jest to usterka nie wpływająca na użytkowanie sieci, gdyż na wskazanym odcinku występuje duży spadek terenu, który umożliwia samooczyszczenie kanału, wpływając na właściwą eksploatację kanału.
2. niedociśnięcie rur i widoczna uszczelka. Wskazane usterki mogłyby wpłynąć na brak szczelność sieci, natomiast należy podkreślić, iż przeprowadzona przy udziale przedstawiciela Aquanet S.A. próba szczelności wypadła na wszystkich odcinkach pozytywnie - bez ubytku wody.

**Z up. Burmistrza
(-) Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza**

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Sekretariat UM Mosina a/a
3. RI a/a

Sprawę prowadzi:

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 535