



Mosina, dnia 31 marca 2015 r.

dotyczy: IK.0003.40.2015.WM

**Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Mosinie**

dotyczy: wniosków podjętych na posiedzeniu Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 21 stycznia 2015 r.

W odpowiedzi na wnioski podjęte na posiedzeniu Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 21 stycznia 2015r. (przekazane pismem nr BR.00125.3.2015) w następujących sprawach:

1. Podania ilości i wydajności pomp do odprowadzania wód deszczowych, które mają być zamontowane w tunelu pod wiaduktem kolejowym na ul. Śremskiej w Mosinie.
2. Podania terminów i czasookresu zamknięcia przejazdów kolejowych na ul. Sowinieckiej i ul. Targowej w Mosinie.
3. Wskazania usytuowania ekranów akustycznych na terenie Mosiny i Krosna.

Burmistrz Gminy Mosina, przekazuje kserokopię otrzymanej w dniu 30 marca 2015 r. odpowiedzi od Inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tj. Centrum Realizacji Inwestycji, Region Zachodnia, al. Niepodległości 8, 61-875 Poznaniu na w/w pytania.

Z poważaniem
BURMISTRZ
Jerzy Rajski
mgr inż. Jerzy Rajski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Tomasz Łukowiak
Przewodniczący Komisji Inwestycji,
Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
3. IK a/a

Do wiadomości:

1. SG w/m


Załączniki:

1. Kserokopia pisma od PKP PLK S.A.





PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Zachodni
Dyrektor Projektu Unijnego Nr 5/3
al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
tel. + 48 (61) 63 32 301
fax + 48 (61) 63 31 366
Janusz.Blachut@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl



Handwritten notes and signatures:
W. Kowalczyk
[Signature]
[Signature]
30.03.2015

IRR5/3-0815-POLIŚ7.1-5.1/125/15

Poznań, dnia 27 marca 2015 r.

Dot.: udzielenie odpowiedzi na wnioski podjęte na posiedzeniu Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 21 stycznia 2015r.

dot. IK. 0003. 40. 2015

Pan
Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina
pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

W nawiązaniu do pisma nr IK.0003.40.2015.WM z dnia 5 marca 2015 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, Region Zachodni udziela odpowiedzi na pytania postawione w wyżej wymienionym piśmie.

- 1) Zgodnie z Projektem Wykonawczym „Modernizacja linii kolejowej E59 odcinek Wrocław- Poznań, Etap I, Faza I, Lot C” pod wiaduktem kolejowym na ul. Śremskiej w Mosinie mają zostać zamontowane dwie pompy pracujące na łączny wydatek 65 dm³/s oraz trzecia pompa rezerwowa.
- 2) Obecnie trwają przygotowania do wszczęcia nowych postępowań przetargowych. Dopiero po wyłonieniu nowych Wykonawców będzie można podać terminy zamknięć przejazdów kolejowych na ul. Sowinieckiej i ul. Targowej w Mosinie- planuje się rozpoczęcie robót w miesiącu wrzesień/październik 2015r.
- 3) Lokalizacja ekranów akustycznych na terenie Mosiny i Krosna przedstawia się następująco:

Strona lewa (tor 2):

- Od 144,030 do 144,306
- Od 144,600 do 145,993
- Od 146,193 do 146,600
- Od 146,600 do 146,939



Strona prawa (tor 1):

- Od 144,175 do 144,580
- Od 144,800 do 145,670
- Od 146,300 do 146,615
- Od 146,615 do 146,939

DYREKTOR PROJEKTU

Janusz Blachut

Opracowała:
Katarzyna Kujawa, IRR5/3b,
tel. +48 61 63 32 480